

ORDEM DE FORNECIMENTO 0030/2021

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRIC

Endereço: ESTRADA DAS LAGRIMAS 3034

SÃO JOÃO CLIMACO

SÃO PAULO SP 04244-000

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro

29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00040	1160200055	UN	3,000	12.379,98	0
TCS DOS CENTRO-ESTRELAS DOS TRANSFORMADORES EEAB ALTO RECALQUE. DETALHES DO 1º SECUNDÁRIO 300-5A 10B200 RCT <= 0,55# TRANSFORMADORES DE CORRENTE MOLDADOS EM EPÓXI DE MÉDIA TENSÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TIPO BLOCO (ENROLADO); -USO EXTERIOR; -TRANSFORMADOR A SECO; -TENSÃO MÁXIMA: 7,2KV; NI:20/60KV; -TENSÃO DE OPERAÇÃO: 2,4KV; -FREQUÊNCIA: 60 HZ; -CORRENTE TÉRMICA: 80XIN / 1S; -CORRENTE DINÂMICA: 200XIN; -RELAÇÃO: CONFORME DETALHES ACIMA; -EXATIDÃO PARA O NÚCLEO DE PROTEÇÃO (CONFORME DETALHES ACIMA); -RESISTÊNCIA INTERNA DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO: </- 25% DA -CARGA NOMINAL (CONFORME DETALHES ACIMA); -FATOR DE SOBRECARGA: 1,2IN; -FATOR DE SOBRECORRENTE NOMINAL: 20 IN; -NORMA: NBR6856/2015; -TERMINAIS SECUNDÁRIOS ACESSÍVEIS ATRAVÉS DE CAIXA DE LIGAÇÃO IP54; -BARRA DE CONEXÃO PADRÃO NEMA; -BASE DE FIXAÇÃO EM RESINA COM QUATRO FUROS; -PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CONEXÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS DE AÇO					

Rodolpho Gomes Có

De acordo: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRIC

Róger Puziol Amaral

Data: 18 de maio de 2021

ORDEM DE FORNECIMENTO 0030/2021

INOXIDÁVEL.

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00050	1160200056	UN	3,000	18.810,00	0
	TCS DE PROTEÇÃO 34,5KV EEAB ALTO RECALQUE: TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MÉDIA TENSÃO MOLDADO EM EPÓXI# TIPO BLOCO (ENROLADO). 1º SECUNDÁRIO: 100-5A 0,3C50 2º SECUNDÁRIO: 150-5A 10B200 RCT <= 0,5# -USO EXTERIOR; -TRANSFORMADOR A SECO; -TENSÃO MÁXIMA: 36,2KV; NI:70/200KV; -TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5KV; -FREQUÊNCIA: 60 HZ; -CORRENTE TÉRMICA: 80XIN / 1S; -CORRENTE DINÂMICA: 200XIN; -RELAÇÃO: CONFORME DETALHES ACIMA; -EXATIDÃO PARA OS NÚCLEOS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (CONFORME DETALHES ACIMA); -RESISTÊNCIA INTERNA DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO: <- 25% DA CARGA NOMINAL (CONFORME DETALHES ACIMA); -FATOR DE SOBRECARGA: 1,2IN; -FATOR DE SOBRECORRENTE NOMINAL: 20 IN; -FATOR DE SEGURANÇA NOMINAL: < / = 10; -NORMA: NBR6856/92; -TERMINAIS SECUNDÁRIOS ACESSÍVEIS ATRAVÉS DE CAIXA DE LIGAÇÃO IP54; -BARRA DE CONEXÃO PADRÃO NEMA; -BASE DE FIXAÇÃO COM QUATRO FUROS GALVANIZADA A FOGO OU DE AÇO INOXIDÁVEL; -PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CONEXÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS DE AÇO INOXIDÁVEL.				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00060	1160200059	UN	3,000	18.810,00	0
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MÉDIA TENSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MOLDADO EM EPÓXI# TIPO BLOCO (ENROLADO); - USO EXTERNO; - TRANSFORMADOR A SECO; - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5KV; - VMAX=36KV;				

Rodolpho Gomes Có

De acordo: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRIC

Róger Puziol Amaral

Data: 18 de maio de 2021

ORDEM DE FORNECIMENTO 0030/2021

- S1=150-5A B10 F20 C50;
- S2=200-5A B10 F20 C50;
- FTH= 1,2IN;
- CORRENTE TÉRMICA ITH=80IN 1S;
- IPN=150/200A;
- ISN=5A;
- N.I.=70/200A;
- CORRENTE DINÂMICA IDYN=200IN;
- FREQ. = 60HZ;
- CONEXÕES PADRÃO NEMA;
- NBR6856/92.

Valor Total: 49.999,98
QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e
aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

Conforme Orçamento 12466 Rev.1
Contratação Direta

ANALISTA:

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:



Rodolpho Gomes C6

De acordo: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRIC

R6ger Puziol Amaral

Data: 18 de maio de 2021
