

ORDEN DE FORNECIMENTO 0082/2020

Versão -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA.

Endereço: RUA SANTOS PEDROSO 237
NAVEGANTES
PORTO ALEGRE RS 90240-180

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00010		1580200019	UN	4,000	29.160,00	0
		NOBREAK ONLINE DUPLA CONVERSÃO DO TIPO RACK (RACK PADRÃO DE 19"), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 220 V; - FREQUÊNCIA DE 60 HZ; - COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER DE 2 METROS; - DEVE POSSUIR PLUG MACHO PARA ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DE 30A; - O FORNECEDOR DEVE PROVER TOMADA (PLUG FÊMEA) NO MESMO PADRÃO DO PLUG MACHO DE ENTRADA DO NOBREAK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DE 30A. A INSTALAÇÃO DA TOMADA (PLUG FÊMEA) É DE RESPONSABILIDADE DA CESAN. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL PROVER A TOMADA CONFORME ESTE ITEM, O FORNECEDOR DEVERÁ PROVER PLUG MACHO QUADRIPOLO PADRÃO INDUSTRIAL DE 30A E A TOMADA (PLUG FÊMEA) PARA ESTE MESMO PADRÃO. NESSE CASO, O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO PLUG MACHO DE ENTRADA DO NOBREAK PARA O PLUG FORNECIDO; - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO NOBREAK OCORRERÁ POR MEIO DE TOMADA BIFÁSICA DE 220 V; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: - POTÊNCIA DE SAÍDA DE 3 KVA; - FATOR MÍNIMO DE POTÊNCIA DE SAÍDA DE 0,9; - FORMA DE ONDA SENOIDAL; - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220 V; - FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DE 60 HZ;				

De acordo: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA.

Data: 04/12/20


Weyden Ferreira de Almeida
Gerente de Tecnologia da Informação
Matr.: 33169


Weyden Ferreira de Almeida

ORDEN DE FORNECIMENTO 0082/2020

- NO MÍNIMO 4 CONEXÕES DE SAÍDA (TOMADAS PARA CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS DO RACK) NO PADRÃO NBR14136;

BATERIAS:

- BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, A PROVA DE VAZAMENTOS E COM FUNÇÃO DE AUTOTESTE;
- GERENCIAMENTO INTELIGENTE DA BATERIA;
- AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 7 MINUTOS À PLENA CARGA;
- POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA AUTONOMIA POR ACOPLAMENTO DE BANCO DE BATERIAS EXTERNO ATRAVÉS DE CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO COM PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE.

PROTEÇÕES:

- ALARMES SONOROS E SINALIZAÇÕES VISUAIS DE STATUS POR LED OU DISPLAY;
- REINICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS DESLIGAMENTO DO NOBREAK;
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR REINICIALIZÁVEL;
- PERMITE LIGAÇÃO SEM A PRESENÇA DA REDE ELÉTRICA;
- PROTEÇÕES CONTRA SOBRETENÇÃO, SOBRECARGA, VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA;
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR OBRIGATORIAMENTE BY PASS AUTOMÁTICO.

INTERFACES E SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO:

- DEVE POSSUIR MONITORAMENTO VIA LAN, ATRAVÉS DE INTERFACE ETHERNET RJ45;
- DEVE POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE PERMITA ENVIAR COMANDOS PARA DESLIGAR O SERVIDOR, QUANDO NA FALTA DE ENERGIA, E PARA RELIGAR O MESMO, QUANDO A ENERGIA ESTIVER ESTABILIZADA. CASO POSSUA ALGUM SOFTWARE QUE SEJA EXECUTADO SOB O SO DO SERVIDOR, O MESMO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2016 E WINDOWS SERVER 2019;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- MANUAL EM INGLÊS OU PORTUGUÊS;
- CABOS DE COMUNICAÇÃO/SOFTWARES INCLUSOS;
- PRODUTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO E DE PRIMEIRO USO;
- GARANTIA MÍNIMA ONSITE DE 2 ANOS NO NOBREAK E BATERIA;
- INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DOS RACKS COM TOTAL ATIVAÇÃO DOS MESMOS E DE SEUS SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO. SERÃO INSTALADOS 3 EQUIPAMENTOS DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (1 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 1 NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E 1 NO MUNICÍPIO DA SERRA) E 1 EQUIPAMENTO, SOB DEMANDA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, EM QUALQUER LOCALIDADE DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (INCLUSO NO VALOR DOS EQUIPAMENTOS).

De acordo: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA.

Data: 04/12/20


Patrick Barbosa da Silva
Gerente de Tecnologia da Informação
Matr.: 33169


Wladimir Ferreira da Silva

ORDEM DE FORNECIMENTO 0082/2020

Valor Total: 29.160,00
VINTE E NOVE MIL CENTO E SESENTA REAIS E ZERO CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.


OBSERVAÇÕES:

ANALISTA:
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:

De acordo: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA.

Data:

04/12/20


Antonio Barroso da Silva
Gerente de Tecnologia da Informação
Matr.: 33169


Wellington Ferreira da Silva